

2020 MART AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARIHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZİ / ÇATI& CEPHE	TÜRKÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
04.03.2020	2182	KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.	-	ŞEHİTLER BULVARI (15.CADD E) NO.21	AYNI	-	ÇATI	GÜNEŞ	300	EKSİK	OLUMLU	Eksik evraklar tamamlanmadığında başvuru reddedildi teknik değerlendirmeye alınmadı.	Eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, başvuru reddedilerek sunulan belgeler bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıkten sonra başvuru sahibine iade edilecek.
04.03.2020	2204	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	BİM ESKİŞEHİR DEPO GES	25.CAD. NO.22	AYNI	EKSİK	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMİSTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM42 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM42-DM41 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5KV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM42 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. trafo postasının OSB DM42 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoprodüktör Giriş Hücresi+Ölçü Hücresi+Trafo koruma Hücresi tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sisteme entegre edilecektir.

Erhan İHTAK
Bölge Müdürü

SERKAN YÜREKLİ
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Sicil No : 54693

Ali ERDAĞ
Bölge Md.Yrd.